



说明:

1. 教育局核心3F机房UPS电池开关箱电缆沿桥架铺设过道至3F强电井, 3F强电井至负一楼强电井, 负一楼强电井沿桥架敷设至电池间, 电缆长度120M, 电池组需要单芯三根电缆BVR95m², 合计长度360M。

天闻数媒科技(北京)有限公司				工程名称	深圳市龙岗区教育局信息中心机房改造				
设计		审核		图纸名称	UPS电缆走向图				
校对		日期		专业	装修	图号		比例	1:1000